



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Донецкой Народной Республики

Прокуратура
города Снежное

ул. Милицейская, 9, г. Снежное,
Донецкая Народная Республика, 286500

18.09.2021 № *4-КД-ДОН/ВРЧ*

Заведующему ГКДОУ
«Детский Сад № 6
«Веселые зайчата»
г.о. Снежное» ДНР

Гавриляк И.Ю.

ул. Феокистова, д. 21
г. Снежное,
Донецкая Народная Республика

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой города Снежное по поручению прокуратуры Донецкой Народной Республики проведена проверка исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных актов федерального законодательства в сфере образования в Государственном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский Сад № 6 «Веселые зайчата» общеразвивающего вида городского округа Снежное» Донецкой Народной Республики (далее – дошкольное учреждение).

В силу положений ч. 6 ст.28, п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, а также безопасные условия пребывания воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, стандартами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Проверкой организации и обеспечения соблюдения безопасных условий обучения, а также присмотра и ухода за воспитанниками, установлено, что в дошкольном учреждении имеют место нарушения требований к санитарному содержанию, а также оборудованию и оснащению помещений, установленных «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20).

Так, комплекс помещений пищеблока не рассчитан на работу на сырье, фактически пищеблок работает на сырье (используется мясо птицы, печень замороженная), что является нарушением требований п. 2.4.6.1 абз. 1, п. 2.4.6.2 абз. 1 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздел VI, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21. Нарушаются требования к ведению документации: журналы бракеража готовой пищевой продукции, бракеража скоропортящейся пищевой продукции, гигиенический журнал ведутся не по рекомендуемой форме, что является нарушением п.7.1.3, абз.2, приложение 4, приложение 5, приложение 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На участке приготовления холодных блюд, обработки овощей и мяса отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что является нарушением п.2.4.6.2 абз. 12 СП 2.4.3648-20. На линии раздачи готовых блюд отсутствует термометр для контроля температуры выдаваемых блюд, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20.

Также, на крупах, которые хранятся в кладовой, отсутствуют маркировочные ярлыки с указанием необходимой информации, тем самым определить соблюдение условий хранения и сроков годности данных пищевых продуктов не представляется возможным, что является нарушением п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В имеющемся ежедневном меню не указывается выход и калорийность порции, что является нарушением п.8.1.7 абзац 2 раздела 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Не организована работа по проведению профилактических дезинсекционных и дератизационных работ (не заключен договор с организацией, имеющей разрешительные документы на данный вид деятельности), что является нарушением абз. 4 п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20.

Кроме того, в нарушение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123). Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), не обеспечено наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, что является нарушением п. 30 ППР в РФ. Здание не оборудовано системой пожарной сигнализации безадресного типа, что является нарушением ст. ст. 4, 6 ФЗ № 123, ч. 2 ст. 54 ФЗ № 123, п. 1 табл. А.1 прил. А Свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 3-го типа, что является нарушением ст. ст. 4, 6 ФЗ № 123, ч. 2 ст. 54 ФЗ № 123, п. 1 табл. 2 раздела 7 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Не предусмотрена обводная линия с запорным устройством (с электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов) у счетчика холодной воды, который не рассчитан на пропуск расчетного расхода воды (с учетом расхода воды на пожаротушение), т.к. диаметр трубопровода составляет 32 мм, вместо минимально допустимых 50 мм, что является

нарушением ст. ст. 4, 6 ФЗ № 123, п. п. 12.10, 12.11 Свода правил «Внутренний водопровод и канализация зданий», п. 7.14 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Также, внутренний противопожарный водопровод выполнен из неметаллических трубопроводов, на которые отсутствуют сертификаты на пожаростойкость, что является нарушением п. 14.3.1 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». В местах сопряжения пластмассовых трубопроводов с пересекаемыми строительными конструкциями (перекрытия) отсутствуют отсечные защитные устройства (обжимные муфты из терморасширяющихся материалов), которые должны обеспечивать предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для перекрытий, что является нарушением ч. 4 ст. 137 ФЗ № 123, ГОСТ Р 53306-2009, п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Окончание монтажных работ противопожарных дверей не подтверждено актом сдачи-приемки, а также передачей заказчику исполнительной документации, лицензия на выполнение данного вида работ не представлена, что является нарушением п. 8.2, приложение Д ГОСТ Р 57327-2016, п. 3 и приложение (п. 8) к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128. Конструктивные исполнения лестниц не обеспечивают безопасную эвакуацию людей (отсутствуют поручни с одной стороны), что является нарушением п. 19 ст. 88 ФЗ № 123.

Выявленные в дошкольном учреждении нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требований законодательства в сфере противопожарной безопасности, не обеспечивает надлежащие безопасные условия для организации процесса обучения, присмотра и ухода за воспитанниками, что влечет нарушение прав несовершеннолетних.

Указанные нарушения федерального законодательства ставят под угрозу жизнь и здоровье воспитанников я во время пребывания в дошкольном учреждении.

Таким образом, в ходе проверки в дошкольном учреждении выявлены нарушения федерального законодательства при организации учебного процесса, присмотра и ухода за несовершеннолетними и стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными должностными лицами дошкольного учреждения, а причинами и условиями, им способствовавшими - отсутствие должного контроля со стороны руководителя учреждения образования за деятельностью подчиненных.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» уведомить прокуратуру города Снежное о времени и месте рассмотрения представления для обеспечения участия представителя прокуратуры в его рассмотрении.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения норм федерального законодательства.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, сообщить в прокуратуру города Снежное в письменной форме в течение месяца со дня его внесения с приложением копий соответствующих документов.

И.о. заместителя прокурора города Снежное



Ю.В. Сердюкова